



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главное управление МЧС России по Самарской области
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 193, тел. 338-96-68,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов
Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

446910, Самарская область, ст. Шентала, ул. Вокзальная, дом 65, тел. 8(84652) 21419,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 124/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Русский Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области (школа)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, филиала, иного отделения, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, партнера и т.д.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области №124 от «28» ноября 2017 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 15.12.2017 г. по 14 ч. 00 мин. 15.12.2017 г. проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Каюмовым Раис Равилевичем

(полное наименование государственного инспектора (государственным инспектором) по пожарной безопасности, проваканти (иной провизор)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Русский Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области (школа) расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский
район, с.Русский Байтуган ул. Школьная 16

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором – Гордеевой Валентиной Анатольевной

(указывается должность, фамилия, имя, отчество Ф.И.О. участника в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Предвария	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	У гидрантов и водоемов (водосточников), а также по направлению движения к ним отсутствуют указатели, (объемные со светлячком или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ППР РФ №390 п. 55. СП 8.13130.2009 п. 8.6	01.07.2018г	
2	С работниками организации не проводится внеплановый противопожарный инструктаж. Журналы инструктажей не заполняются должным образом.	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645. раздел 2. "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	01.07.2018г	
3	Служебная комната не защищена автоматической установкой пожарной сигнализации.	Приложение А. п.А.4. Таблица А.1, А.2, А.3. СП 5.13130.2009 п. 14.1.,п. 14.3.	01.07.2018г	
4	Раздевалка не защищена автоматической установкой пожарной сигнализации.	Приложение А. п.А.4. Таблица А.1, А.2, А.3. СП 5.13130.2009 п. 14.1.,п. 14.3.	01.07.2018г	
5	В спортзале на линейный пожарный извещатель не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособность.	СП 5.13130.2009 п. 13.3.13	01.07.2018г	
6	Не проводились работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	ППР РФ №390 п.50	01.07.2018г	
7	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	ППР РФ №390 п.2	01.07.2018г	
8	Не представлен акт (протокол) проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкции при отсутствии инструкции сроков периодичности не реже 1 раз в год.	ППР РФ №390 п.21, СНиП 21-01-97* п.7.12.	01.07.2018г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководимых организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственные пользователи;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке привлеченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы муниципальных
районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
ст. лейтенант внутренней службы Каюмов Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«15» декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):

MA

(подпись)

директор – Гордеева В.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«15» декабря 2017 г.