



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главное управление МЧС России по Самарской области
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 193, тел. 338-96-68,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов
Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский**
(наименование органа государственного пожарного надзора)

446910, Самарская область, ст. Шентала, ул. Вокзальная, дом 65, тел. 8(84652) 21419,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 125/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средней общеобразовательной школы с. Русский Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области (детский сад)

Следует наименование объекта государственной власти в орган местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданин), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области №125 от «28» ноября 2017 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 15.12.2017 г. по 17 ч. 00 мин. 15.12.2017 г. проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Каюмовым Раис Равилевичем

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарной безопасности, принадлежащего (ее) службе

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средней общеобразовательной школы с. Русский Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области (детский сад) расположенного по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с.Русский Байтуган ул. Школьная 16

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с директором – Гордеевой Валентиной Анатольевной

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1	У гидрантов и водосмоов (водосточников), а также по направлению движения к ним отсутствуют указатели, (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ППР РФ №390 п. 55. СП 8,13130.2009 п. 8.6	01.07.2018г	
2	С работниками организации не проводится внеплановый противопожарный инструктаж. Журналы инструктажей не заполняются должным образом.	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645. раздел 2. "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	01.07.2018г	
3	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	ППР РФ №390 п.2	01.07.2018г	
4	На объекте не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара с приемно-контрольного устройства системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч 4, ст. 83 ч. 7.	01.07.2018г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несоблюдении с указанными нарушениями требований пожарной безопасности *и/или* сроков их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы муниципальных
районов Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
ст. лейтенант внутренней службы Каюмов Р.Р.**
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«15» декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):

С.А.
(подпись)

директор— Гордеева В.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«15» декабря 2017 г.